

Declaración de Prestaciones
DoP AB-CI-es



1. Tipo de producto: Collarín intumescente
2. Identificación:

Código
AF MULTICOLLAR / ABCIKIT25
3. Uso previsto: Sellador contra incendios para la protección de pasos de tubos combustibles (véase ETA 16/0771)
4. Distribuidor: Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA
5. Representante autorizado: No aplicable
6. Sistema evaluación constancia prestaciones: Sistema 1
7. Norma armonizada: No aplicable
8. Evaluación técnica europea: Documento de evaluación europeo: ETAG 026 Parte 1 - 2, edición abril de 2011
Evaluación Técnica Europea ETA: ETA 16/0771 del 30/07/2019
Organismo evaluación técnica: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITEC
9. Prestaciones declaradas:

Características	Prestaciones declaradas
Reacción al fuego	E según EN 13501-1 Ver ETA 16/0771 - punto 3.2.1.
Resistencia al fuego	EI 120-180 según EN 13501-2. Véase el punto 3.2.2 del anexo B del documento ETA 16/0771.
Duración y servicio	Y2 según ETAG 026-2, apartado 2.4.12 Véase ETA 16/0771 - apartado 3.2.3.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del distribuidor identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Santiago Reig. Director técnico
Logroño, 20.01.2020