

**Déclaration des Prestations
DoP AB-CI-fr**



1. Type de produit : Collier coupe-feu pour différents diamètres
2. Identification :

Code
AF MULTICOLLAR / ABCIKIT25
3. Utilisation prévue : Mastic d'étanchéité au feu pour la protection des passages de tuyaux combustibles (voir ETA 16/0771)
4. Distributeur : Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
C/Segador, nº13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAGNE
5. Représentant autorise : Non applicable
6. Système de vérification de la conformité : 1
7. Norme harmonisée : Non applicable
8. Évaluation technique européenne : Document d'évaluation européen : ETAG 026 Partie 1 - 2, édition d'avril 2011
Évaluation technique européenne ETA : ETA 16/0771 du 30/07/2019
Organe d'évaluation technique : Institut de Technologie de la Construction de Catalogne - ITEC
9. Performances déclarées :

Caractéristiques	Prestations déclarées
Réaction au feu	E selon la norme EN 13501-1 Voir ETA 16/0771 - point 3.2.1.
Résistance au feu	EI 120-180 selon la norme EN 13501-2. Voir le document ETA 16/0771, annexe B, point 3.2.2
Durée et service	Y2 selon l'ETAG 026-2, section 2.4.12 Voir ETA 16/0771 - paragraphe 3.2.3

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du distributeur identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Santiago Reig. Directeur Technique
Logroño, 20.01.2020